

Утверждаю:
 Директор ТОО «Рудненский водоканал»
 Искуженов С.К.



Техническая спецификация закупаемых товаров

Номер закупок (тендера):	тендер №13, номер закупок: №4647
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Тендер (конкурс) по закупке следующих товаров на 2020 год: №4647 - Труба водопроводная напорная из полиэтилена ПЭ100 Д=500х29,7 мм SDR 17 PN 10,0 ГОСТ 18599-2001 питьевая.
Номер лота:	Лот №1
Наименование лота:	Труба водопроводная напорная из полиэтилена ПЭ100 Д=500х29,7 мм SDR 17 PN 10,0 ГОСТ 18599-2001 питьевая
Описание лота:	Труба водопроводная напорная из полиэтилена ПЭ100 Наружный диаметр трубы – 500 мм Толщина стенки – 29,7 мм Давление водопроводной сети – 10 атм. ГОСТ 18599-2001
Дополнительное описание лота:	
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	5000
Единица измерения:	метр
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, ул. 40 лет Октября, строение 2/1, база ТОО «Рудненский водоканал».
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	в течение 2020 года (июнь-ноябрь), по письменной заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):	<p>Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб - черный, черный с синими продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно расположенных по окружности трубы или синий, оттенки которого не регламентируются. Цвет защитной оболочки – синий.</p> <p>Труба должна быть изготовлена из <u>высококачественного</u> полиэтилена марки ПЭ100 черного цвета трубных марок с улучшенными свойствами: Borealis, Borouge, INEOS O & P, IRPC, lyondellBasell, PetroChina Dushanzi Petrochemical Company, Prime Polymer, SABIC, SCG и тайский полиэтилен, Sinopet и Tasnee, HDPE 100 (2HT11-9).</p> <p>Область применения: транспортирование воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения.</p> <p>Завод-изготовитель предлагаемой потенциальным поставщиком трубы должен иметь аккредитованную лабораторию (на праве собственности, либо заключен договор на оказание услуг лаборатории).</p> <p>Потенциальный поставщик предоставляет гарантию на трубу не менее 2 лет, срок службы – не менее 50 лет. Труба должна быть новой, не ранее 2019 года выпуска.</p>

Потенциальный поставщик в составе тендерной заявки представляет документы, подтверждающие соответствие товаров для закупки:

- сертификат соответствия требованиям безопасности (качества), установленным заявленными ГОСТами;
- информация о марке и производителе полиэтилена, сертификат качества на полиэтилен, из которого изготовлена предлагаемая продукция;
- дилерское свидетельство, выданное заводом-изготовителем (если потенциальный поставщик является официальным дилером завод-изготовителя);
- санитарно-эпидемиологическое заключение о пригодности труб для трубопроводов, транспортирующих воду для хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- свидетельство об аккредитации лаборатории завода-изготовителя;
- письмо о предоставлении гарантии.

Председатель тендерной комиссии
20 мая 2020 г.



Искуженев С.К.